



Директору ТОВ «МАГНОЛІЯ ІСТ»
п. Савчуку І.В

на № 31 від 01.10. 2020 р.

Технічні умови

на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкту: «Будівництво ТзОВ «Магнолія Іст» багатоквартирних житлових будинків (№№1,2,3,4 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами, даховими котельнями, трансформаторною підстанцією в одній черзі будівництва на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог». Зовнішнє освітлення.

1. Встановити металеві оцинковані або декоративні опори (колонки) на фундаментах з кронштейнами для кріплення світильників, з врахуванням можливості під'їзду автовішки для обслуговування світильників.
2. Електролінію зовнішнього освітлення виконати 4-х провідною кабельною в трубах ПВХ Ф110 мм в землі. Переріз жил кабелю визначити проектом. Розрахунковий спад напруги в кінці електролінії не повинен перевищувати 10 процентів.
3. Для захисту світильників встановити в опорах коробки ТВ-1 з автоматичними вимикачами.
4. Для освітлення кварталу забудови встановити енергозберігаючі світлодіодні світильники з роз'ємом NEMA 7 pin, які повинні бути встановлені на підприємствах виробників. Тип світлодіодного світильника і його потужність визначити проектом виходячи із необхідного рівня освітленості об'єкту згідно ДБН В. 2.5.-2018.
5. Для електроживлення та управління зовнішнім освітленням встановити шафу I-710 з електролічильником типу НІК 2303 в місці доступному для обслуговування в любий час доби.
6. В проектованій шафі для управління зовнішнім освітленням встановити блок управління СЕА-СУГО – Я - 03 з виведенням інформації на комп'ютер аварійно-диспетчерської служби ЛКП «Львівсвітло» (вул.Дорошенка,30).
7. Категорія надійності електропостачання – III.
8. Технічні умови на виділення потужності (5кВт) для зовнішнього освітлення отримати у ПрАТ «Львівобленерго».
9. Роботи по монтажу виконати згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ).
10. Проектом передбачити повторне заземлення нульового проводу (зовнішнє освітлення) згідно ПУЕ.
11. ЛКП «Львівсвітло» пропонує свої послуги по влаштуванню зовнішнього освітлення об'єкту.
12. Після закінчення робіт, мережі зовнішнього освітлення передати на баланс ЛКП «Львівсвітло» для обслуговування.

В. о. директора ЛКП «Львівсвітло»

Трач М. Р.